

Kielce dn. 11.07.2017r.

Powiat Kielecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie

ul. Konecka 2

26-070 Łopuszno

dotyczy: wyjaśnień do zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie”

W nawiązaniu do wynikłych wątpliwości jakie należy przyjąć źródło ciepła w projektowanym budynku szkoły, wyjaśniamy że należy zastosować kocioł opalany peluletem.

Kocioł powinien zostać legitymowany certyfikatem, klasą energetyczną A+ oraz efektywnością energetyczną i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 i ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189.

mgr inż. Artur Polakowski
tel. (41) 344-7000, 695-300-130
e-mail: artur@canea.com.pl
Spec. konstr. i inż. budowlana
upr. inż. SWK/18604/00K/05

podpis